




建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による沈殿分離・嫌気ろ床・好気循環方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-126（平成22年3月2日）】





平面图




B—B 断面图



A-A断面图



消毒槽詳細図



C-C断面图

会社名		フジクリン工業株式会社 〒444-8613 名古屋市中区東山町1番4号 TEL052-733-3373 (代)		
型式		フジクリン CF II		
型式適合認定番号		型01Cad0a0054185	型01Cad0a0074186	型01Cad0a0104187
認定年月日		平成23年11月11日		
放水水质		S0D15g/L以下 S S10g/L以下 T-N20g/L以下		
仕 様 表				
槽 有 効 容 量 及 寸 法	処理対象人員	5	7	10
	沈殿分層槽	汚泥貯留部 0.308 沈殿分層部 0.201	0.430 0.282	0.63 0.401
	嫌気ろ床槽	0.466	0.633	0.908
	ピークカット部	0.150	0.210	0.300
	好気ろ床槽	接触ばっ気部 0.101 生物ろ過部 0.128	0.147 0.189	0.200 0.246
	処理水槽	0.102	0.147	0.216
	消毒槽	0.015	0.015	0.021
	A1	1,600	2,210	2,410
	A2	50	50	50
	B1	930	930	1,200
	B2	50	50	50
	C1	1,530	1,530	1,530
	C2	1,045	1,045	1,045
	C3	155	155	155
	C4	410	410	410
	C5	500	500	500
	C6	1,100	1,100	1,100
	a	450	450	450
	b	600	450	450
	c	-	600	600
材 質 及 機 械 設 備 の 仕 様	く体	材質	FRP	
		板厚	3~8	
	仕切板	材質	FRP	
		板厚	2~5	
	汚泥貯留部ろ材	形状	ヘチマ模状	
		材質	PPまたはPE	
	嫌気ろ床ろ材	形状	縦様円筒状	
		材質	PPまたはPE	
	接触ばっ気ろ材	外形寸法	φ55~φ75X65~70	
		形状	ヘチマ模板状	
生物ろ過部留体	材質	PPまたはPE		
	形状	中空円筒状		
散気管	外形寸法	φ12×11		
	材質	PVC、PPまたはPE		
送風機	長さ	257×155	404×141	441×220
	型式	槽様式		
流入管 放流管	吐出風量	70L/min以上	100L/min以上	126L/min以上
	材質	PVC		
マンホール	内径	φ100		
	材質	FRP、DCPD、PPまたは鋼鉄		
個数	内径	φ450×1	φ450×2	φ450×2
	個数	φ600×1	φ600×1	φ600×1
注：寸法の単位はmm、容量の単位はm³とする。				
特記事項	・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。			