



型式適合認定書別添仕様書及び図面


建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による接触ろ床方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0168（平成30年03月30日）】



A-A断面図



B-B断面図



C-C断面図

会 社 名		フジクリーン工業株式会社 〒464-8613 岐阜県岐阜市四丁目1番4号 TEL052-733-0325(代)	
型 式		フジクリーン CV ----- - 2 5 型 - 2 8 型 - 3 0 型	
型式適合認定番号		型01Cad0a0254543 型01Cad0a0284544 型01Cad0a0304545	
認定年月日		平成30年03月30日	
放 流 水 質		大臣認定による性能： BOD20mg / L以下、COD30mg / L以下 T-N20mg / L以下、S S15mg / L以下 大腸菌群数3.0 0 0個 / cm ³ 以下、pH5. 8 ~ 8 . 6	
槽 の 容 量 及 び 寸 法	仕 様 表		
	処理対象人員	2 5	2 8 , 3 0
	沈殿分離槽	2 . 3 7 5	2 . 8 5 0
	嫌気ろ床槽	2 . 3 7 5	2 . 8 5 0
	接触ろ床槽	1 . 5 7 0	1 . 8 1 5
	処 理 水 槽	0 . 8 4 6	0 . 9 7 6
	消 毒 槽	0 . 0 5 3	0 . 0 7 3
	A1	3 , 1 7 0	3 , 7 4 0
	A2	1 0 0	1 0 0
	B1	1 , 9 0 0	1 , 9 0 0
	B2	1 0 0	1 0 0
	C1	1 , 8 6 0	1 , 8 6 0
	C2	4 5 0	4 5 0
	C3	5 5 0	5 5 0
	C4	1 , 3 5 0	1 , 3 5 0
	C5	5 9 5	5 9 5
	C6	3 0 0	3 0 0
	C7	3 0 0	3 0 0
	C8	7 8 0	7 8 0
	a	4 5 0	6 0 0
	b	4 5 0	4 5 0
	c	4 5 0	4 5 0
	材 料 ・ 材 質 及 び 機 械 設 備 の 仕 様	く体材	FRP
仕切板		厚 2 ~ 1 0	
嫌気ろ材		FRP	
嫌気ろ材		厚 2 ~ 1 0	
嫌気ろ材		網様円筒状	
嫌気ろ材		質 PP、又はPE	
嫌気ろ材		外形寸法 平均外径φ 7 4 ×高さ7 3	
上部ろ材		形状 ヘチマ様板状	
上部ろ材		質 PP、又はPE	
上部ろ材		目 幅 1 2 0ピッチ	
下部ろ材		形状 網様ロール状	
下部ろ材		質 PP、又はPE	
下部ろ材		外形寸法 φ 1 0 0 ×高さ1 0 0	
散気管		質 PVC、PP、又はPE	
散気管		長さ	4 7 5 × 5 8 5
送風機	型 式	容積式	
送風機	風 量	1 6 0 L / 分 以 上	1 8 5 L / 分 以 上
放流管	材 質	PVC、PP、又はPE	
放流管	内 径	φ 1 2 5	
マンホール	材 質	FRP、PP、又は鉄	
マンホール	内 径	φ 4 5 0 × 2	
マンホール	個 数	φ 4 5 0 × 3	φ 6 0 0 × 1
注：寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。			
特記事項	・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。		