

認定書

国住指第 1289 号  
平成 16 年 8 月 27 日

アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏 様

アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏 様



国土交通大臣 石原 伸 亮



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

1. 認定番号  
DW1A-0044
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称  
前ばっ気型浮上濾過好気濾床方式 アムズ CXW 型
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容  
別紙 1 の通り

記

1. 認定番号  
型01Ca10a0053241
2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類  
合併処理浄化槽
3. 認定した型式の内容  
CXW-5型  
詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
4. 一連の規定に適合するための通用条件  
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意) この認定書は大切に保管してください。


認定書

石川県金沢市西泉 3 丁目 92 番地  
アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第 13 条第 1 項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成 19 年 10 月 18 日

国土交通省北陸地方整備局長  
須野原



1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理人員 (人)	日平均汚水量 (m³/日)
4-07-11-004	アムズ CXW-5 型	石川県能登半島内町 1 番地 8 アムズ株式会社 白山工場	建築基準法第 68 条の 26 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合する前ばっ気型浮上濾過好気濾床方式	5	1.0
4-07-11-004-1	アムズ CXW-7 型	石川県白山市大竹町 79 番地 アムズ株式会社 大竹工場		7	1.4
4-07-11-004-2	アムズ CXW-10 型	石川県かほく市 高松河 23 番地 11 日研産業株式会社 福野県宮本市官田 918 番地の 11 有限会社大勝工業		10	2.0

2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書

認定書

国 住 指 第 1 2 8 9 号  
平成 1 6 年 8 月 2 7 日

アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏 様

アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏 様



国土交通大臣 石原 伸 亮



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第158条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

- 1. 認定番号  
DW1A-0044
- 2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称  
前ばっ気型浮上濾過好気濾床方式 アムズ CXW 型
- 3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容  
別紙 1 の通り

記

- 1. 認定番号  
型01Ca10a0073242
- 2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類  
合併処理浄化槽
- 3. 認定した型式の内容  
CXW-7型  
詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
- 4. 一連の規定に適合するための適用条件  
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意) この認定書は大切に保管してください。


認定書

石川県金沢市西泉 3 丁目 92 番地  
アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づき命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第 13 条第 1 項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成 1 9 年 1 0 月 1 8 日

国土交通省北陸地方整備局長  
須野原



記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理機人員 (人)	日平均汚水量 (m³/日)
4-07-H-004	アムズ CXW-6 型	石川県能登町 1 番地 8 アムズ株式会社 白山工場	建築基準法第 68 条の 26 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合する前ばっ気型浮上濾過好気濾床方式	5	1.0
4-07-H-004-1	アムズ CXW-7 型	石川県白山市大竹町 79 番地 アムズ株式会社 大竹工場		7	1.4
4-07-H-004-2	アムズ CXW-10 型	石川県かほく市 高松河 23 番地 11 日研産業株式会社 福野県宮本市官田 918 番地の 11 有限会社大勝工業		10	2.0

2. 別添図書


- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書

認定書

国住指第1289号  
平成16年8月27日

アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏 敏

アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏 敏



国土交通大臣 石原 伸 亮



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合するものであることを認める。

1. 認定番号  
DW1A-0044
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称  
前ばっ気型浮上濾過好気濾床方式 アムズ CXW型
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容  
別紙1の通り

記

1. 認定番号  
型01Ca10a0103243
2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類  
合併処理浄化槽
3. 認定した型式の内容  
CXW-10型  
詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
4. 一連の規定に適合するための適用条件  
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意) この認定書は大切に保管してください。


認定書

石川県金沢市西泉3丁目92番地  
アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏 敏

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づき命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成19年10月18日

国土交通省北陸地方整備局長  
須野原



1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理機数員 (人)	日平均汚水量 (m³/日)
4-07-H-004	アムズ CXW-5型	石川県能登町1番地8 アムズ株式会社 白山工場	建築基準法第68条の26第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合する前ばっ気型浮上濾過好気濾床方式	5	1.0
4-07-H-004-1	アムズ CXW-7型	石川県白山市大竹町79番地 アムズ株式会社 大竹工場		7	1.4
4-07-H-004-2	アムズ CXW-10型	石川県かほく市 高松河23番地11 日研産業株式会社 福岡県宮崎市官田918番地の11 有限会社大勝工業		10	2.0

2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書