

認定書

型式適合認定書

BCJ 基型-JS04646
令和元年10月 4日

株式会社ハウステック
代表取締役社長 山口 晃 様

国 住 指 第 3 5 6 2 号
平成 31 年 3 月 29 日

株式会社 ハウステック
代表取締役社長 新井 仁 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Cad0c0054646
2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽
3. 認定した型式の内容
小規模合併処理浄化槽 KRS - 5A型
詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項 (同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。) の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
DW3N-0177
2. 認定をした構造方法等の名称
沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS 型/5～50 人槽/合併処理浄化槽/汚物処理性能における構造方法
3. 認定をした構造方法等の内容
別添のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

認定書


国関整建安第 1 2 7 号

群馬県高崎市栄町1番1号
株式会社 ハウステック
代表取締役社長 新井 仁

令和元年11月7日付けで申請のありました下記の浄化槽の型式について、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

令和元年12月6日

国土交通省関東地方整備局長
石原 康弘



記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要	
			処理方式	処理槽の概要 処理対象人員 (人) 日平均汚水量 (m ³ /日)
3-19-H-003	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS-5A 型	茨城県筑西市下江連1250番地 株式会社「ハスラック」 結城工場	建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合する沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式	5 1.0
3-19-H-003-1	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS-5B 型	兵庫県佐用郡佐用町久崎580番地 池田化成工業株式会社 上月工場	建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合する沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式	5 1.0
3-19-H-003-2	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS-7A 型			7 1.4
3-19-H-003-3	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS-7B 型			7 1.4

認定書

型式適合認定書

BCJ 基型-JS04647
令和元年10月 4日

株式会社ハウステック
代表取締役社長 山口 晃 様

国 住 指 第 3 5 6 2 号
平成 31 年 3 月 29 日

株式会社 ハウステック
代表取締役社長 新井 仁 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Cad0c0054647
2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽
3. 認定した型式の内容
小規模合併処理浄化槽 KRS - 5B型
詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
DW3N-0177
2. 認定をした構造方法等の名称
沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS 型/5～50 人槽/合併処理浄化槽/汚物処理性能における構造方法
3. 認定をした構造方法等の内容
別添のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

国図整建安第127号

認定書

群馬県高崎市栄町1番1号
株式会社 ハウス テック
代表取締役社長 新井 仁

令和元年11月7日付けで申請のありました下記の浄化槽の型式について、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

令和元年12月6日

国土交通省関東地方整備局長
石原 康弘



記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理対象人員 (人)	日平均汚水量 (m ³ /日)
3-19-H-003	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS-5A 型	茨城県筑西市下江連 1250 番地 株式会社ヘリスラック 船城工場	建築基準法第 68 条の 25 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合する沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式	5	1.0
3-19-H-003-1	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS-5B 型	兵庫県佐用郡佐用町久崎 580 番地 池田化成工業株式会社 上月工場	建築基準法第 68 条の 25 第 1 項の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合する沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式	5	1.0
3-19-H-003-2	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS-7A 型			7	1.4
3-19-H-003-3	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS-7B 型			7	1.4

認定書

型式適合認定書

BCJ 基型-JS04648
令和元年10月 4日

株式会社ハウステック
代表取締役社長 山口 晃 様

株式会社 ハウステック
代表取締役社長 新井 仁 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

- 認定番号
型01Cad0c0074648
- 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽
- 認定した型式の内容
小規模合併処理浄化槽 KRS - 7A型
詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
- 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

- 認定番号
DW3N-0177
- 認定をした構造方法等の名称
沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS 型/5～50 人槽/合併処理浄化槽/汚物処理性能における構造方法
- 認定をした構造方法等の内容
別添のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

認定書


国調整建安第 127 号

群馬県高崎市栄町1番1号
株式会社 ハウステック
代表取締役社長 新井 仁

令和元年11月7日付けで申請のありました下記の浄化槽の型式について、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

令和元年12月6日

国土交通省関東地方整備局長
石原 康弘



記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要	
			処理方式	処理槽の概要 処理対象人員 (人) 日平均汚水量 (m ³ /日)
3-19-H-003	沈殿分離・嫌気ろ床 ・接触ばっ気方式 KRS-5A 型	茨城県筑西市下江連1250番地 株式会社「ハスラック」 結城工場	建築基準法第68 条の25第1項の 規定に基づき、 同法施行令第35 条第1項の規定に 適合する沈殿分離 ・嫌気ろ床・接触ば っ気方式	5 1.0
3-19-H-003-1	沈殿分離・嫌気ろ床 ・接触ばっ気方式 KRS-5B 型	兵庫県佐用郡佐用町久崎580番地 池田化成工業株式会社 上月工場		5 1.0
3-19-H-003-2	沈殿分離・嫌気ろ床 ・接触ばっ気方式 KRS-7A 型			7 1.4
3-19-H-003-3	沈殿分離・嫌気ろ床 ・接触ばっ気方式 KRS-7B 型			7 1.4

認定書

型式適合認定書

BCJ 基型-JS04649
令和元年10月 4日

株式会社ハウステック
代表取締役社長 山口 晃 様

国 住 指 第 3 5 6 2 号
平成 31 年 3 月 29 日

株式会社 ハウステック
代表取締役社長 新井 仁 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Cad0c0074649
2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽
3. 認定した型式の内容
小規模合併処理浄化槽 KRS - 7B型
詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
DW3N-0177
2. 認定をした構造方法等の名称
沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS 型/5～50 人槽/合併処理浄化槽/汚物処理性能における構造方法
3. 認定をした構造方法等の内容
別添のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

認定書


国調整建安第 1 2 7 号

群馬県高崎市栄町1番1号
株式会社 ハウステック
代表取締役社長 新井 仁

令和元年11月7日付けで申請のありました下記の浄化槽の型式について、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

令和元年12月6日

国土交通省関東地方整備局長
石原 康弘



記

1. 認定番号等

			浄化槽の概要		
認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	処理方式	処理対象人員 (人)	日平均汚水量 (m ³ /日)
3-19-H-003	沈殿分離・嫌気ろ床 ・接触ばっ気方式 KRS-5A 型	茨城県筑西市下江連1250番地 株式会社ハスラック 結城工場	建築基準法第68 条の25第1項の 規定に基づき、 同法施行令第35 条第1項の規定に 適合する沈殿分離 ・嫌気ろ床・接触ば っ気方式	5	1.0
3-19-H-003-1	沈殿分離・嫌気ろ床 ・接触ばっ気方式 KRS-5B 型	兵庫県佐用郡佐用町久崎580番地 池田化成工業株式会社 上月工場		5	1.0
3-19-H-003-2	沈殿分離・嫌気ろ床 ・接触ばっ気方式 KRS-7A 型			7	1.4
3-19-H-003-3	沈殿分離・嫌気ろ床 ・接触ばっ気方式 KRS-7B 型			7	1.4