

認 定 書

株式会社クボタ
代表取締役 木股 昌俊 様

国 住 指 第 1588 号
平成 30 年 11 月 7 日

株式会社 クボタ
代表取締役 木股 昌俊 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Cad0a0054577
2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽
3. 認定した型式の内容
KZ II - 5型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項 (同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。) の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
DW3N-0171
2. 認定をした構造方法等の名称
担体流動接触ろ床循環方式 クボタ浄化槽 KZ II 型 / 5～10 人槽 / 合併処理浄化槽 / 汚物処理性能における構造方法
3. 認定をした構造方法等の内容
別添のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

認 定 書

国土建安第101号

大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
株式会社 クボタ
代表取締役 木股 昌俊

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成 30 年 12 月 6 日

国土交通省近畿地方整備局長
黒川 純一 良

記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理係人員 (人)	日平均汚水流量 (m ³ /日)
6-18-H-002	クボタ浄化槽 KZ II-5 型	滋賀県瀬湖市高松町2-1	建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第85条第1項の規定に適合する担体ろ床循環方式	5	1.0
6-18-H-002-1	クボタ浄化槽 KZ II-7 型	株式会社クボタ 滋賀工場		7	1.4
6-18-H-002-2	クボタ浄化槽 KZ II-10 型	神楽川うるま市奥志川3445番地 有限会社三和工業		10	2.0

2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書

認 定 書

型式適合認定書

BCJ 基型-JS04578
平成30年11月 7日

株式会社クボタ
代表取締役 木股 昌俊 様

株式会社 クボタ
代表取締役 木股 昌俊 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Cad0a0074578
2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽
3. 認定した型式の内容
KZⅡ-7型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項 (同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。) の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
DW3N-0171
2. 認定をした構造方法等の名称
担体流動接触ろ床循環方式 クボタ浄化槽 KZⅡ型/5～10 人槽/合併処理浄化槽/汚物処理性能における構造方法
3. 認定をした構造方法等の内容
別添のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

認 定 書

国土建設安第101号

大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
株式会社 クボタ
代表取締役 木股 昌俊

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成 30 年 12 月 6 日



国土交通省近畿地方整備局長
黒川 純一 長
記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理人員 (人)	日平均汚水流量 (m³/日)
6-18-H-002	クボタ浄化槽 KZⅡ-5 型	滋賀県瀬湖南市高松町2-1	建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第88条第1項の規定に適合する担体ろ床循環方式	5	1.0
6-18-H-002-1	クボタ浄化槽 KZⅡ-7 型	株式会社クボタ 滋賀工場		7	1.4
6-18-H-002-2	クボタ浄化槽 KZⅡ-10 型	神奈川県うるま市奥志川3445番地 有限会社三和工業		10	2.0

2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書

認 定 書

型式適合認定書

BCJ 基型-JS04579
平成30年11月 7日

株式会社クボタ
代表取締役 木股 昌俊 様

株式会社 クボタ
代表取締役 木股 昌俊 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
型01Cad0a0104579
2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の種類の種類
合併処理浄化槽
3. 認定した型式の内容
KZ II - 10型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。
4. 一連の規定に適合するための適用条件
浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
DW3N-0171
2. 認定をした構造方法等の名称
担体流動接触ろ床循環方式 クボタ浄化槽 KZ II 型／5～10 人槽／合併処理浄化槽／汚物処理性能における構造方法
3. 認定をした構造方法等の内容
別添のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

認 定 書

国土建建安第101号

大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
株式会社 クボタ
代表取締役 木股 昌俊

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成 30 年 12 月 6 日

国土交通省近畿地方整備局長
黒川 純一 良



記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理係人員 (人)	日平均汚水流量 (m ³ /日)
6-18-H-002	クボタ浄化槽 KZ II-5 型	滋賀県湖南市高松町2-1 株式会社クボタ 滋賀工場	建築基準法第68条の25第1項の規定に基づき、同法施行令第88条第1項の規定に適合する担体ろ床循環方式	5	1.0
6-18-H-002-1	クボタ浄化槽 KZ II-7 型	神奈川県うるま市奥志川3445番地 有限会社三和工業		7	1.4
6-18-H-002-2	クボタ浄化槽 KZ II-10 型			10	2.0

2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書