

認定書

国近整建安第63号

大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30
積水ホームテクノ株式会社
代表取締役社長 田中 伸弘

さきに申請のあった型式の浄化槽については、浄化槽法第16条の規定に基づき、
下記のとおり認定の更新を認める。

令和 6年10月 1日

国土交通省近畿地方整備局長
長谷川 朋弘



記

浄化槽の名称	更新前の認定番号	更新後の認定番号
沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 SGJ-5A型	6-20-H-001	6-24K-H-007
沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 SGJ-5B型	6-20-H-001-1	6-24K-H-007-1
沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 SGJ-7A型	6-20-H-001-2	6-24K-H-007-2
沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 SGJ-7B型	6-20-H-001-3	6-24K-H-007-3

認定書

大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30
積水ホームテクノ株式会社
代表取締役社長 田中 伸弘

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める
構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造
される浄化槽の型式として認定する。

令和 2年 6月 1日

国土交通省近畿地方整備局長
井上 智夫



記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理対象人員 (人)	日平均汚水量 (m ³ /日)
6-20-H-001	沈殿分離・嫌気ろ床・ 接触ばっ気方式 SGJ-5A型	茨城県筑西市下江連1250番地 株式会社ハウスデック 結城工場	建築基準法第68 条の25第1項の 規定に基づき、 同法施行令第35 条第1項の規定に 適合する沈殿分離 ・嫌気ろ床・接触ば っ気方式	5	1.0
6-20-H-001-1	沈殿分離・嫌気ろ床・ 接触ばっ気方式 SGJ-5B型	兵庫県佐用郡佐用町久崎580番地 池田化成工業株式会社 上月工場		5	1.0
6-20-H-001-2	沈殿分離・嫌気ろ床・ 接触ばっ気方式 SGJ-7A型			7	1.4
6-20-H-001-3	沈殿分離・嫌気ろ床・ 接触ばっ気方式 SGJ-7B型			7	1.4

2. 添付図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 型式適合認定書別添仕様書及び図面
- (3) OEM元の認定書の写し
- (4) 製造方法及び製造設備の概要
- (5) 検査方法及び検査設備の概要
- (6) 施工要領書
- (7) 維持管理要領書
- (8) OEM契約書の写し

OEM機種対照表

会社名	OEM先	OEM元
型 式 名 (処理対象人員)	積水ホームテクノ株式会社	株式会社ハウステック
	セキスイ小型合併処理浄化槽 SGJ-5A 5人槽	小規模合併処理浄化槽 KRS-5A 5人槽
	セキスイ小型合併処理浄化槽 SGJ-5B 5人槽	小規模合併処理浄化槽 KRS-5B 5人槽
	セキスイ小型合併処理浄化槽 SGJ-7A 7人槽	小規模合併処理浄化槽 KRS-7A 7人槽
	セキスイ小型合併処理浄化槽 SGJ-7B 7人槽	小規模合併処理浄化槽 KRS-7B 7人槽

認 定 書

国 住 指 第 3562 号
平成 31 年 3 月 29 日

株式会社ハウステック
代表取締役社長 山口 晃 様

国土交通大臣 石井 啓



クリックで拡大

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
DW3N-0177
2. 認定をした構造方法等の名称
沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式 KRS 型/5～50 人槽/合併処理浄化槽/汚物処理性能における構造方法
3. 認定をした構造方法等の内容
別添のとおり

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。